

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ»

423260, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Лениногорский, город
Лениногорск, улица Корчагина, 2, строение 1,
тел. 8(85595) 6-12-49 ИНН 1649021125 КПП 164901001, р/с № 40702810662000013487
в Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань, e-mail:
lenvodokanal@mail.ru

№ 1-01/1060

«13» 08 2018г

Главе муниципального образования
«Тимяшевское сельское поселение»
Р.М. Сираеву

ООО «Водоканал» в ответ на Ваше письмо исх. №173 от 02 августа 2018 года предоставляет информацию: Вода, подаваемая в село Тимяшево, поступает с Сугушлинской ВНС и соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по химическим показателям и безопасности в эпидемическом отношении.

Директор ООО «Водоканал»



Р.М. Абдулин

Исп. Лобашова И.В. 6-14-01

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595) 5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.510855

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ

Дата внесения в реестр: 15.10.2015г

(подпись)

Зиннатуллин М.М.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ 5757.Л от 03.07.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Сугушлинская ВНС

Тара, упаковка *стеклянная тара*

Код пробы (образца) *1.2.18.5757.Л.П*

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

423250, Республика Татарстан, Лениногорский, Лениногорск, Корчагина, 2, строение 2

Основание для отбора: *договор от 27.06.2018 г. № 338*

Цель отбора: *Производственный контроль*

Место отбора пробы (образца)

Сугушлинская ВНС

НД на метод отбора пробы(образца): *ГОСТ 31942-12 ГОСТ Р 56237-14*

Количество (объем) пробы для исследований *3,5л*

Дата и время отбора пробы (образца) *27.06.2018 08 ч. 40 мин.*

Дата и время доставки пробы (образца) *27.06.2018 09 ч. 55 мин.*

Сотрудник, отобравший пробы *Пробоотборщик Шарифуллина М.М.*

Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №893

Условия транспортировки *автотранспорт, изотермическая сумка*

Условия хранения

Нормативный документ, устанавливающий требования

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

Дополнительные сведения

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

Протокол от 03.07.2018 № 5757.Л

Стр.1.из 2

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)


№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.5757.Л.П					
1	pH	7,4 ± 0,2	от 6 до 9	единицы pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
2	Общая минерализация (сухой остаток)	630,0 ± 12,6	не более 1000	мг/л	ГОСТ 18164-72
3	Окисляемость перманганатная	0,28 ± 0,08	не более 5	мг/л	ПНД Ф 14.2:4.154-99
4	ПАВанионоактивные	менее 0,015	не более 0,5	мг/л	ГОСТ 31857-2012
5	Фенольный индекс	менее 0,015	не более 0,25	мг/л	РД 52.24.488-95
6	Жесткость общая	8,50 ± 1,28	не более 7	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
7	Цветность	менее 5	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
9	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,05	не более 0,1	мг/л	ГОСТ Р 51797-2001

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-лаборант Тиньгаева И.М.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.5757.Л.П					
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число (37)	3	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-бактериолог Петрова Т.Ф.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Ответственный за составление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 03.07.2018 № 5757.Л

Стр.2 из 2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)"
в Альметьевском, Заинском, Лениногорском районах"

420061, г. Казань, ул. Сеченова, д. 13а. Тел. (843) 221-79-69, факс (843) 221-90-87

ИНН/КПП 1660077474/166001001

423250, РТ, г. Лениногорск, ул. Менделеева, 37. Тел. (85595)5-17-44

ИНН/КПП 1660077474/164431001

Аттестат аккредитации:---

Дата внесения в реестр: ---

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Зиннатуллин М.М.

(подпись)

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ 5757.Л от 03.07.2018

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение :

Сугушлинская ВНС

Тара, упаковка стеклянная тара

Код пробы (образца) 1.2.18.5757.Л.П

Наименование и юридический адрес заказчика

Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"

423250, Республика Татарстан, Лениногорский, Лениногорск, Корчагина, 2, строение 2

Основание для отбора: договор от 27.06.2018 г. № 338

Цель отбора: Производственный контроль

Место отбора пробы (образца)

Сугушлинская ВНС

НД на метод отбора пробы(образца): ГОСТ 31942-12 ГОСТ Р 56237-14

Количество (объем) пробы для исследований 3,5л

Дата и время отбора пробы (образца) 27.06.2018 08 ч. 40 мин.

Дата и время доставки пробы (образца) 27.06.2018 09 ч. 55 мин.

Сотрудник, отобравший пробы Пробоотборщик Шарифуллина М.М.

Сопроводительный документ(акт отбора проб, протокол отбора проб, акт приема проб):

Акт отбора проб №893

Условия транспортировки автотранспорт, изотермическая сумка

Условия хранения

Нормативный документ, устанавливающий требования

Дополнительные сведения

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.
Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!
Протокол от 03.07.2018 № 5757.Л

САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований*
1	2	3	4	5	6
Код образца (пробы): 1.2.18.5757.Л.П					
8	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016

*при наличии в НД нескольких методик требуется указание № раздела

Ответственный за проведение исследований/испытаний(измерений):

Врач-лаборант Тиньгаева И.М.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Ответственный за составление объединенного протокола:

Помощник врача по гигиене питания Шарафеева О.В.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Перепечатка (копирование) части протокола без письменного разрешения ИЛЦ не допускается!

протокол от 03.07.2018 № 5757.Л

Стр.2 из 2