ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ»

423260, Российская Федерация, Республика Татарстан, район Лениногорский, город Лениногорск, улица Корчагина, 2,строение 1,
тел. 8(85595) 6-12-49 ИНН *1649021125* КПП *164901001*, р/с № *40702810662000013487*
в Отделение «БАНК ТАТАРСТАН» №8610 ПАО СБЕРБАНК г.Казань, e-mail:
lenvodokanal@mail.ru

№ 1-01/589 «20» 01 2023 г

Главе муниципального образования
«Тимяшевское сельское поселение»
Лениногорского муниципального
района Республики Татарстан
Р.М. Сираеву

Уважаемый Рафаиль Мударисович!

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал» в ответ на Ваше письмо исх. №23 от 20.01.2023 г. предоставляет следующую информацию: Качество питьевой воды, подаваемой абонентам муниципального образования «Тимяшевское сельское поселение», соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Приложения:
- Копия протокола испытания проб воды №358/1-2022 от 26.12.2022 г. на 3 листах.

Директор ООО «Водоканал» Р.М. Абдулин

Исп. Лобашова И.В.
6-14-01

Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал"
(ООО "Бугульма-Водоканал")
423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К. Ворошилова, д. 10
Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.513679
дата внесения в реестр аккредитованных лиц 20 мая 2016 года
423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, объект № 7. Здание лаборатории.
(85594) 4-90-16, sgolov20@yandex.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующая ЦИЛ
_____ **В. Д. Есенкова**
"28" декабря 2022 г.

Протокол испытания проб воды
№ 358/1-2022 от 26 декабря 2022 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика: ООО "Водоканал", 423260, Россия, Республика Татарстан, Лениногорский район, г. Лениногорск, ул. П. Корчагина д. 2, строение 1, тел. (85595) 6-12-49, e-meil: lenvodokanal@meil.ru
2. Объект испытаний: вода питьевая
3. Место отбора пробы: Лениногорский район, с. Сугушла, Сугушлинская ВНС; с. Новая Письмянка, Новописьмянская ВНС; с. Старая Письмянка, Старописьмянская ВНС
4. Номер акта , дата приемки проб: № 754 от "21" декабря 2022 г.
5. Дата и время доставки проб в ЦИЛ: "21" декабря 2022 г. в 09 ч. 10 мин.
6. Цель отбора пробы: выполнение количественного химического анализа, санитарно-микробиологических показателей
7. Период проведения испытаний: 21-23 декабря 2022 г.
8. Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат анализа X ± Δ, где Δ-характеристика погрешности методики	Методика измерений** (МИ)
Лениногорский район, с. Сугушла, Сугушлинская ВНС, рег. № 3327/1-2022				
1	Цветность	град.	менее 1,0*	ГОСТ 31868 (метод Б)
2	Мутность (λ=530 нм)	ЕМФ	менее 1,0*	ГОСТ Р 57164
3	Жесткость общая	^{0}Ж	8,1 ± 1,2	ГОСТ 31954 (метод А)
4	Хлориды	мг/дм^3	98,2 ± 1,4	ГОСТ 4245
5	Нитраты	мг/дм^3	14,6 ± 2,2	ГОСТ 33045 (метод Д)
6	Сульфаты	мг/дм^3	32,0 ± 3,5	ГОСТ 31940 (метод 3)
7	Нитриты	мг/дм^3	менее 0,003*	ГОСТ 33045 (метод Б)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	менее 0,05*	ГОСТ 33045 (метод А)
9	Сухой остаток	мг/дм^3	732,0 ± 10,2	ГОСТ 18164
10	Медь	мг/дм^3	менее 0,02*	ГОСТ 4388 (пункт 2)
11	Железо общее	мг/дм^3	менее 0,1*	ГОСТ 4011
12	Мышьяк	мг/дм^3	менее 0,01*	ГОСТ 4152
13	Фториды	мг/дм^3	0,081 ± 0,010	ГОСТ 4386 (вариант А)
14	Алюминий	мг/дм^3	менее 0,04*	ГОСТ 18165 (метод Б)
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	менее 0,05*	ГОСТ Р 51797

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат анализа X ± Δ, где Δ-характеристика погрешности методики	Методика измерений** (МИ)
16	Цинк	мг/дм^3	менее 0,005*	ГОСТ 18293 (пункт 4)
17	Водородный показатель	ед.pH	7,92 ± 0,20	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
18	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,80 ± 0,16	ГОСТ Р 55684 (способ Б)
19	Анионные поверхностно-активные вещества	мг/дм^3	менее 0,015*	ГОСТ 31857 (метод 3)
20	Хром (VI)	мг/дм^3	менее 0,005*	ГОСТ 31956 (метод В)
21	Общее число микроорганизмов	КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018 (п.8.1)
22	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018 (п.8.3)
23	Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	ГОСТ 31955.1
Лениногорский район, с. Новая Письмянка, Новописьмянская ВНС, рег. № 3328/1-2022				
1	Цветность	град.	менее 1,0*	ГОСТ 31868 (метод Б)
2	Мутность (λ=530 нм)	ЕМФ	менее 1,0*	ГОСТ Р 57164
3	Жесткость общая	^{0}Ж	7,8 ± 1,2	ГОСТ 31954 (метод А)
4	Хлориды	мг/дм^3	63,6 ± 1,4	ГОСТ 4245
5	Нитраты	мг/дм^3	37,5 ± 5,6	ГОСТ 33045 (метод Д)
6	Сульфаты	мг/дм^3	20,0 ± 4,0	ГОСТ 31940 (метод 3)
7	Нитриты	мг/дм^3	менее 0,003*	ГОСТ 33045 (метод Б)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	менее 0,05*	ГОСТ 33045 (метод А)
9	Сухой остаток	мг/дм^3	601,0 ± 8,4	ГОСТ 18164
10	Медь	мг/дм^3	менее 0,02*	ГОСТ 4388 (пункт 2)
11	Железо общее	мг/дм^3	менее 0,1*	ГОСТ 4011
12	Мышьяк	мг/дм^3	менее 0,01*	ГОСТ 4152
13	Фториды	мг/дм^3	0,078 ± 0,010	ГОСТ 4386 (вариант А)
14	Алюминий	мг/дм^3	менее 0,04*	ГОСТ 18165 (метод Б)
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	менее 0,05*	ГОСТ Р 51797
16	Цинк	мг/дм^3	менее 0,005*	ГОСТ 18293 (пункт 4)
17	Водородный показатель	ед.pH	7,88 ± 0,20	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
18	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,68 ± 0,14	ГОСТ Р 55684 (способ Б)
19	Анионные поверхностно-активные вещества	мг/дм^3	менее 0,015*	ГОСТ 31857 (метод 3)
20	Хром (VI)	мг/дм^3	менее 0,005*	ГОСТ 31956 (метод В)
21	Общее число микроорганизмов	КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018 (п.8.1)
22	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018 (п.8.3)
23	Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	ГОСТ 31955.1
Лениногорский район, с. Старая Письмянка, Старописьмянская ВНС, рег. № 3329/1-2022				
1	Цветность	град.	менее 1,0*	ГОСТ 31868 (метод Б)
2	Мутность (λ=530 нм)	ЕМФ	менее 1,0*	ГОСТ Р 57164

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Результат анализа X ± Δ, где Δ-характеристика погрешности методики	Методика измерений** (МИ)
3	Жесткость общая	^{0}Ж	6,3 ± 0,9	ГОСТ 31954 (метод А)
4	Хлориды	мг/дм^3	23,9 ± 1,4	ГОСТ 4245
5	Нитраты	мг/дм^3	16,2 ± 2,4	ГОСТ 33045 (метод Д)
6	Сульфаты	мг/дм^3	35,0 ± 3,8	ГОСТ 31940 (метод 3)
7	Нитриты	мг/дм^3	менее 0,003*	ГОСТ 33045 (метод Б)
8	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	мг/дм^3	менее 0,05*	ГОСТ 33045 (метод А)
9	Сухой остаток	мг/дм^3	451,7 ± 7,1	ГОСТ 18164
10	Медь	мг/дм^3	менее 0,02*	ГОСТ 4388 (пункт 2)
11	Железо общее	мг/дм^3	менее 0,1*	ГОСТ 4011
12	Мышьяк	мг/дм^3	менее 0,01*	ГОСТ 4152
13	Фториды	мг/дм^3	0,084 ± 0,010	ГОСТ 4386 (вариант А)
14	Алюминий	мг/дм^3	менее 0,04*	ГОСТ 18165 (метод Б)
15	Нефтепродукты	мг/дм^3	менее 0,05*	ГОСТ Р 51797
16	Цинк	мг/дм^3	менее 0,005*	ГОСТ 18293 (пункт 4)
17	Водородный показатель	ед.pH	7,96 ± 0,20	ПНДФ 14.1:2:3:4.121
18	Окисляемость перманганатная	мг/дм^3	0,65 ± 0,13	ГОСТ Р 55684 (способ Б)
19	Анионные поверхностно-активные вещества	мг/дм^3	менее 0,015*	ГОСТ 31857 (метод 3)
20	Хром (VI)	мг/дм^3	менее 0,005*	ГОСТ 31956 (метод В)
21	Общее число микроорганизмов	КОЕ в 1 мл	0	МУК 4.2.1018 (п.8.1)
22	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	МУК 4.2.1018 (п.8.3)
23	Escherichia coli	КОЕ в 100 мл	не обнаружено	ГОСТ 31955.1

* - ниже предела обнаружения методики измерения

**- при реализации методики измерений отклонений не выявлено

Протокол составил: инженер-химик Л. Р. Шамсиева

Протокол № 358/1-2022 от 26 декабря 2022 года составлен на 3-х стр. в 2-х экземплярах. Оба имеют равную силу.

Настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец.

Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения центральной испытательной лаборатории ООО "Бугульма-Водоканал"

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА